强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970302001030

Siemens AG Low Voltage（生产者）及 苏州西门子电器有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

Siemens AG Low Voltage（生产者）及 苏州西门子电器有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测， 符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年； 正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	Siemens AG Low Voltage
生产者地址:	Siemensstrasse 10,93055 Regensburg Germany
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	隔离开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称:	苏州西门子电器有限公司
生产企业地址:	江苏省苏州新区珠江路455号

生产者联系信息

名称:	Siemens AG Low Voltage
地址:	Siemensstrasse 10,93055 Regensburg Germany
联系人:	Klaus Orth
电话:	4001506060
电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间:	2020-07-19
自我声明地点:	Regensburg
指定签字人:	i.V.
签 章:	i.V.

SIEMENS AG
Low Voltage
Siemensstrasse 10
93055 Regensburg
Germany

授权代表信息

名称:	苏州西门子电器有限公司
地址:	江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
联系人:	朱林
电话:	0512-66611188
电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间:	2020-07-19
自我声明地点:	苏州
指定签字人:	
签 章:	朱林

苏州西门子电器有限公司
2020-08-17

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020970302001030

产品系列、型号、规格：

3KD28··,3KD29··,3KD30··,3KD31··,3KD32··,3KD33··3KD34··,3KD35··,3KD36··,3KD38··3KC0...28..,3KC0...30...,3KC0...32...,3KC0...34..；型号参数详见附录

生产者联系信息

名称：	Siemens AG Low Voltage
地址：	Siemensstrasse 10,93055 Regensburg Germany
联系人：	Klaus Orth
电话：	4001506060
电子邮箱：	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间：	2020-07-19
自我声明地点：	Regensburg
指定签字人：	i.V. i.V.
签　章：	SIEMENS AG Low Voltage Siemensstrasse 10 93055 Regensburg Germany

授权代表信息

名称：	苏州西门子电器有限公司
地址：	江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
联系人：	朱林
电话：	0512-66611188
电子邮箱：	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间：	2020-07-19
自我声明地点：	苏州
指定签字人：	吴惠
签　章：	苏州西门子电器有限公司 SIEMENS ELECTRICAL APPARATUS LTD., SUZHOU 2020-07-19

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020970302001030

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010302683539转换，以下内容同原证书附件)：

3KD28…, 3KD29…, 3KD30…, 3KD31…, 3KD32…, 3KD33…, 3KD34…, 3KD35…,
3KD36…, 3KD38…
3KC0...28..., 3KC0...30...,3KC0...32... ,3KC0...34...
Ui:1000V; Uimp:8kV;
3KD28…, 3KD29…:Ith:80A, 3KD30…, 3KD31…:Ith:100A, 3KD32…, 3KD33…:Ith:125A,
3KD34…, 3KD35…:Ith:160A, 3KD36…:Ith:200A, 3KD38…:Ith:250A;
3KC0...28...: Ith:80A, 3KC0...30...: Ith:100A, 3KC0...32...: Ith:125A,
3KC0...34...: Ith:160A;
3KD28…:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:80A(AC-21A, AC-22A, AC-23A);
Ue:AC1000V, Ie:80A(AC-21A, AC-22A);
3KD30…:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:100A(AC-21A, AC-22A, AC-23A);
Ue:AC1000V, Ie:100A(AC-21A, AC-22A);
3KD32…:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:125A(AC-21A, AC-22A, AC-23A);
Ue:AC1000V, Ie:125A(AC-21A, AC-22A);
3KD34…:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:160A(AC-21A, AC-22A, AC-23A);
Ue:AC1000V, Ie:160A(AC-21A, AC-22A);
3KD36…:Ue:AC400V/500V/690V/1000V, Ie:200A(AC-21A, AC-22A);
Ue:AC400V/500V/690V, Ie:160A(AC-23A);
3KD38…:Ue: AC400V, Ie:250A(AC-21A, AC-22A);
Ue: AC500V/690V/1000V, Ie:200A(AC-21A, AC-22A);
Ue: AC400V/500V/690V, Ie:160A(AC-23A);
3KD28…:Ue:DC220V, Ie:80A/2 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
Ue:DC440V, Ie:80A/3 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
3KD29…:Ue:DC500V, Ie:80A/2 极串(DC-21B);Ue:DC750V, Ie:80A/3 极串(DC-21B);
Ue:DC1000V, Ie:80A/4 极串(DC-21B);
3KD30…:Ue:DC220V, Ie:100A/2 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
Ue:DC440V, Ie:100A/3 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
3KD31…:Ue:DC500V, Ie:100A/2 极串(DC-21B);Ue:DC750V, Ie:100A/3 极串(DC-21B);
Ue:DC1000V, Ie:100A/4 极串(DC-21B);
3KD32…:Ue:DC220V, Ie:125A/2 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
Ue:DC440V, Ie:125A/3 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
3KD33…:Ue:DC500V, Ie:125A/2 极串(DC-21B);Ue:DC750V, Ie:125A/3 极串(DC-21B);
Ue:DC1000V, Ie:125A/4 极串(DC-21B);
3KD34…:Ue:DC220V, Ie:160A/2 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
Ue:DC440V, Ie:160A/3 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
3KD35…:Ue:DC500V, Ie:160A/2 极串(DC-21B);Ue:DC750V, Ie:160A/3 极串(DC-21B);
Ue:DC1000V, Ie:160A/4 极串(DC-21B);
3KD36…:Ue:DC220V, Ie:160A/2 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
Ue:DC440V, Ie:160A/3 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
3KD38…:Ue:DC220V, Ie:160A/2 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
Ue:DC440V, Ie:160A/3 极串(DC-21A, DC-22A, DC-23A);
3KC0...28...:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:80A(AC-21A, AC-22A, AC-23A);
3KC0...30...:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:100A(AC-21A, AC-22A, AC-23A);
3KC0...32...:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:125A(AC-21A, AC-22A, AC-23A);
3KC0...34...:Ue:AC400V/500V/690V, Ie:160A(AC-21A, AC-22A);

生产者联系信息

名称:	Siemens AG Low Voltage
地址:	Siemensstrasse 10,93055 Regensburg Germany
联系人:	Klaus Orth
电话:	4001506060
电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间:	2020-07-19
自我声明地点:	Regensburg
指定签字人:	
签 章:	

SIEMENS AG
Low Voltage
Siemensstrasse 10
93055 Regensburg
Germany

授权代表信息

名称:	苏州西门子电器有限公司
地址:	江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
联系人:	朱林
电话:	0512-66611188
电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间:	2020-07-19
自我声明地点:	苏州
指定签字人:	
签 章:	

SIEMENS ELECTRICAL APPARATUS LTD., SUZHOU 苏州西门子电器有限公司 320505002003

2020-07-04

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020970302001030

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010302683539转换，以下内容同原证书附件)：

Ue:AC400V, Ie:160A(AC-23A);
Ue:AC500V, Ie:160A(AC-23A);
Ue:AC690V, Ie:125A(AC-23A);
Basic line:Icw: 4kA/1s(AC1000V/DC440V);
DC line:Icw: 4kA/1s(DC500V,DC750V,DC1000V);
3KC line:Icw: 4kA/1s(AC690V);
Basic line:Icm(峰值): 12kA(AC1000V/DC440V);
DC line:Icm(峰值): 5.7kA(DC500V,DC750V,DC1000V);
3KC line:Icm(峰值): 12kA(AC690V);
额定限制短路电流:
AC500V :100kA(3KD28…,3KD30…,3KD32…,3KD34…, 3KD38...
3KC0...28...,3KC0...30...,3KC0...32... ,3KC0...34...)
AC500V :80kA(3KD36…)
AC690V :80kA(3KD28…,3KD30…,3KD32…,3KD34…, 3KD36…, 3KD38…)
AC690V :65kA(3KC0...28...,3KC0...30...,3KC0...32... ,3KC0...34...)
AC1000V :100kA(3KD28…,3KD30…,3KD32…,3KD34…, 3KD36…, 3KD38…)
使用类别: AC-21A,AC-22A,AC-23A,DC-21A,DC-21B,DC-22A,DC-23A;
防护等级: IP20(frame terminal);
适用频率:50/60Hz; 极数:3P,4P.
配用的辅助触头(1NO+1NC):
Ui: 250V; Uimp: 2.5kV;
3KD9103-1, 3KD9103-2: Ith:5A;
Ue/Ie:AC-12:AC230V/5A;AC-15:AC230V/2A;
DC-13:DC250V/0.2A; DC-14:DC24V/0.45A;
3KD9103-3,3KD9103-4: Ith:0.1A;
Ue/Ie: AC-13:AC230V/0.1A
直流接线图
DC connection diagram



3P DC connection diagram



4P DC connection diagram

型号解释：

生产者联系信息		授权代表信息	
名称:	Siemens AG Low Voltage	名称:	苏州西门子电器有限公司
地址:	Siemensstrasse 10,93055 Regensburg Germany	地址:	江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
联系人:	Klaus Orth	联系人:	朱林
电话:	4001506060	电话:	0512-66611188
电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com	电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间:	2020-07-19	自我声明时间:	2020-07-19
自我声明地点:	Regensburg	自我声明地点:	苏州
指定签字人:	i.V.	指定签字人:	
签 章:	i.V.	签 章:	2020-08-04

SIEMENS AG
Low Voltage
Siemensstrasse 10
93055 Regensburg
Germany

苏州西门子电器有限公司

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020970302001030

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010302683539转换，以下内容同原证书附件)：

Basic line and DC line :

3KD	28	3	0 -	0	N	E	1	0 -	0
Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ

Ⅰ Product Type: 产品型号
- 3KD- switch-disconnector 隔离开关

Ⅱ Nominal Current: 标称电流
- 28- 80A
- 29- 80A (DC1000V/4P)
- 30- 100A
- 31- 100A (DC1000V/4P)
- 32- 125A
- 33- 125A (DC1000V/4P)
- 34- 160A
- 35- 160A (DC1000V/4P)
- 36- 200A (bolt terminal version only) (只适用于螺栓连接型)
- ***38- 250A (bolt terminal version only) (只适用于螺栓连接型)***

Ⅲ Poles: 极数
- 3- 3P 3 极
- 4- 4P (Switched neutral) 4 极(可分合型中性极)

Ⅳ Handle: 操作手柄
- 0- Without handle 不带操作手柄
- 2- With direct handle for front operation 正面操作带直接手柄
- 4- Side operation, without handle 侧面操作不带手柄

Ⅴ Connection: 连接
- 0- Bolt terminal 螺栓连接
- 2- Frame terminal 端子盒连接

Ⅵ Size: 壳架
- N- Size2 壳架 2

Ⅶ Standard: 标准
- E- IEC/GB

Ⅷ Position of drive module 驱动模块位置
- 1- ASSS(S) 驱动模块+触头模块+触头模块+触头模块+(触头模块，如果为四极产品)
- 2- (S)SASS (触头模块，如果为四极产品)+触头模块+驱动模块+触头模块+触头模块
- 4- (S)SSSA (触头模块，如果为四极产品)+触头模块+触头模块+触头模块+驱动模块

Ⅸ Aux. contacts: 辅助触头
- 0- No internal aux switch 不带内置辅助触头

Ⅹ Language: 语言
- 0- Chinese and English with "Made in China" on the label 铭牌上中英文"Made in China"

生产者联系信息		授权代表信息	
名称:	Siemens AG Low Voltage	名称:	苏州西门子电器有限公司
地址:	Siemensstrasse 10, 93055 Regensburg Germany	地址:	江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
联系人:	Klaus Orth	联系人:	朱林
电话:	4001506060	电话:	0512-66611188
电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com	电子邮箱:	cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间:	2020-07-19	自我声明时间:	2020-07-19
自我声明地点:	Regensburg	自我声明地点:	苏州
指定签字人:		指定签字人:	
签 章:	i.V. i.V.	签 章:	苏州西门子电器有限公司 2020-08-04

SIEMENS AG
Low Voltage
Siemensstrasse 10
93055 Regensburg
Germany

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020970302001030

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010302683539转换，以下内容同原证书附件)：

3KC line:

3KC	0	4	28	-	2	N	E	0	0	-	0	A	A	0
I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII	IX		X	XI	XII	XIII

I. Product Type: 产品型号
3KC – switch-disconnector（changeover） 隔离开关(转换开关)

II. Type of operation: 操作类型
0– Manually operated switch 手动操作

III. Poles: 极数
3 – 3P 3 极
4 – 4P 4 极

IV. Norminal Current: 标称电流
28 – 80 A
30 – 100 A
32 – 125 A
34 – 160 A

V. Connection 连接
2 - Box terminal 盒式连接

VI. Frame size.壳架
N – Size 2

VII. Standard
E- IEC/GB

VIII. Operating Mechanism (Handle) 操作机构(手柄)
0 - Front operation without handle 正面操作,不带操作手柄

IX. Power Supply Voltage 供电电压
0 - Not used 无定义

X. Aux. Contact 辅助触点
0 - No additional aux. contact 无附加辅助触点

XI. Type of controller 控制器类型
A - No controller 无控制器

XII. Attached Add-on Modules 附加模块
A - Not used 无定义

XIII. Language / Documentation 语言文件
0 - Chinese and English with "Made in China" on the label 中英文标签"中国制造"

生产者联系信息

名称: Siemens AG Low Voltage
地址: Siemensstrasse 10, 93055 Regensburg, Germany
联系人: Klaus Orth
电话: 4001506060
电子邮箱: cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间: 2020-07-19
自我声明地点: Regensburg
指定签字人:
签 章:

SIEMENS AG
Low Voltage
Siemensstrasse 10
93055 Regensburg
Germany

授权代表信息

名称: 苏州西门子电器有限公司
地址: 江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
联系人: 朱林
电话: 0512-66611188
电子邮箱: cs.4001506060.cn@siemens.com
自我声明时间: 2020-07-19
自我声明地点: 苏州
指定签字人:
签 章:

SIEMENS ELECTRICAL APPARATUS LTD. 苏州西门子电器有限公司

2020-08-04

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。