

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Siemens AG
Low Voltage
Siemensstraße 10
93055 Regensburg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Lasttrennschalter
Switch-disconnector
Serie 3KD...
Serie 3KC...

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-3 (VDE 0660 Teil 107):2017-02; EN 60947-3:2009/A1:2012/A2:2015



Aktenzeichen: 40017-4402-0182 / 263087

File ref.:

Ausweis-Nr. 40038508

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-09-30

(letzte Änderung/updated 2019-12-10)

Blatt 1

Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

A. Fabian

A. Fabian

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-12-10

Datum / *Date*

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

Lasttrennschalter *Switch-disconnector* Serie 3KD... Serie 3KC...

Typ(en) / *Type(s)*

3KD....-ME.00	Baugröße bis 63 A / <i>Frame size up to 63 A</i>
3KD....-NE.00	Baugröße bis 200 A / <i>Frame size up to 200 A</i>
3KD....-PE.00	Baugröße bis 400 A / <i>Frame size up to 400 A</i>
3KD....-QE.00	Baugröße bis 800 A / <i>Frame size up to 800 A</i>
3KD....-RE.00	Baugröße bis 1600 A / <i>Frame size up to 1600 A</i>
3KC0...-2ME00-0AA0	Baugröße bis 63 A / <i>Frame size up to 63 A</i>
3KC0...-2NE00-0AA0	Baugröße bis 200 A / <i>Frame size up to 200 A</i>
3KC0...-0PE00-0AA0	Baugröße bis 400 A / <i>Frame size up to 400 A</i>
3KC0...-0QE00-0AA0	Baugröße bis 800 A / <i>Frame size up to 800 A</i>
3KC0...-0RE00-0AA0	Baugröße bis 1600 A / <i>Frame size up to 1600 A</i>

Bemessungsbetriebsspannung (U_e)
Rated operating voltage (U_e)

Type 3KD....-ME.00 (only Basic-Switch):
AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V; AC 1000 V
DC 220 V (2 poles in series)
DC 440 V (3 poles in series)
DC 1000 V (only for DC-20A)

Type 3KC0...-2ME00-0AA0:
AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V

Type 3KD....-ME.00 (only DC-Switch):
DC 600 V (3-poles in series)
DC 800 V (4-poles in series)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-12-10

Datum / *Date*

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

DC 1000 V (5-poles in series)

DC 1200 V (6-poles in series)

Type 3KD....-NE.00 (only Basic-Switch):

AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V; AC 1000 V

DC 220 V (2 poles in series)

DC 440 V (3 poles in series)

DC 1000 V (only for DC-20A)

Type 3KC0...-2NE00-0AA0:

AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V

Type 3KD....-NE.00 (only DC-Switch):

DC 600 V (3-poles in series)

DC 800 V (4-poles in series)

DC 1000 V (5-poles in series)

DC 1200 V (6-poles in series)

Type 3KD....-PE.00 (only Basic-Switch):

AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V; AC 1000 V

DC 220 V (2 poles in series)

DC 440 V (3 poles in series)

DC 500 V (2 poles in series, only for DC-21B)

DC 750 V (3 poles in series, only for DC-21B)

DC 1000 V (only for DC-20A)

DC 1000 V (3 poles in series, only for DC-21B)

Type 3KC0...-0PE00-0AA0:

AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V

Type 3KD....-PE.00 (only DC-Switch):

DC 600 V (3-poles in series)

DC 800 V (4-poles in series)

DC 1000 V (5-poles in series)

DC 1200 V (6-poles in series)

Type 3KD....-QE.00 (only Basic-Switch):

AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V; AC 1000 V

DC 220 V (2 poles in series)

DC 440 V (3 poles in series)

DC 1000 V (only for DC-20A)

Type 3KC0...-0QE00-0AA0:

AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V

Type 3KD....-QE.00 (only DC-Switch):

DC 600 V (3-poles in series)

DC 800 V (4-poles in series)

DC 1000 V (5-poles in series)

DC 1200 V (6-poles in series)

Type 3KD....-RE.00 (only Basic-Switch):

AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V; AC 1000 V

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-12-10

Datum / *Date*

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

DC 220 V (2 poles in series)
DC 440 V (3 poles in series)
DC 500 V (2 poles in series, only for DC-21B)
DC 750 V (3 poles in series, only for DC-21B)
DC 1000 V (only for DC-20A)
DC 1000 V (3 poles in series, only for DC-21B)

Type 3KC0...-0RE00-0AA0:
AC 400 V; AC 500 V; AC 690 V

Type 3KD....-RE.00 (only DC-Switch):
DC 600 V (3-poles in series)
DC 800 V (4-poles in series)
DC 1000 V (5-poles in series)
DC 1200 V (6-poles in series)

Bemessungsbetriebsstrom (I_e)
Rated operating current (I_e)

Type 3KD....-ME.00 (only Basic-Switch):
16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A

Type 3KC0...-2ME00-0AA0:
16 A, 32 A, 63 A

Type 3KD....-ME.00 (only DC-Switch):
16 A, 32 A, 63 A

Type 3KD....-NE.00 (only Basic-Switch):
80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A

Type 3KC0...-2NE00-0AA0:
80 A, 100 A, 125 A, 160 A

Type 3KD....-NE.00 (only DC-Switch):
80 A, 100 A, 125 A, 160 A

Type 3KD....-PE.00 (only Basic-Switch):
200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 500 A

Type 3KC0...-0PE00-0AA0:
200 A, 250 A, 315 A, 400 A

Type 3KD....-PE.00 (only DC-Switch):
200 A, 250 A, 315 A, 400 A

Type 3KD....-QE.00 (only Basic-Switch):
500 A, 630 A, 800 A, 1000 A

Type 3KC0...-0QE00-0AA0:
500 A, 630 A, 800 A

Type 3KD....-QE.00 (only DC-Switch):
500 A, 630 A, 800 A

Type 3KD....-RE.00 (only Basic-Switch):

Fortsetzung siehe Blatt 5 /
continued on page 5

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-12-10

Datum / *Date*

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

1000 A, 1250 A, 1600 A; 2000 A

Type 3KC0...-0RE00-0AA0:

1000 A, 1250 A, 1600 A

Type 3KD....-.RE.00 (only DC-Switch):

1000 A, 1250 A, 1600 A

Gebrauchskategorie
Utilization category

Type 3KD....-.ME.00 (only Basic-Switch):

AC-20A (1000 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

AC-21A (400 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

(500 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

(690 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

(1000 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

AC-22A (400 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

(500 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

(690 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

(1000 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

AC-23A (400 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

(500 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

(690 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

DC-20A (1000 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A, 100 A)

DC-21A (220 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

(440 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

DC-22A (220 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

(440 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

DC-23A (220 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

(440 V: 16 A, 32 A, 63 A, 80 A)

Type 3KC0...-2ME00-0AA0:

AC-21A (400 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(500 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(690 V: 16 A, 32 A, 63 A)

AC-22A (400 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(500 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(690 V: 16 A, 32 A, 63 A)

AC-23A (400 V: 16 A, 32 A, 63 A) (500 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(690 V: 16 A, 32 A, 63 A)

Type 3KD....-.ME.00 (only DC-Switch):

DC-21A (600 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(800 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(1000 V: 16 A, 32 A, 63 A)

(1200 V: 16 A, 32 A, 63 A)

Type 3KD....-.NE.00 (only Basic-Switch):

AC-20A (1000 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A)

AC-21A (400 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A)

(500 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A)

(690 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A)

(1000 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A)

AC-22A (400 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A)

(500 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A)

(690 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A)

(1000 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A)

AC-23A (400 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)

Fortsetzung siehe Blatt 6 /
continued on page 6

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / File ref.

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / updated

2019-12-10

Datum / Date

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

(500 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(690 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
DC-20A (1000 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A)
DC-21A (220 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(440 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
DC-21B (500 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(750 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(1000 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
DC-22A (220 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(440 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
DC-23A (220 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(440 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)

Type 3KC0...-2NE00-0AA0:

AC-21A (400 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(500 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(690 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
AC-22A (400 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(500 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(690 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
AC-23A (400 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(500 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(690 V: 80 A, 100 A, 125 A)

Type 3KD....-NE.00 (only DC-Switch):

DC-21A (600 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(800 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(1000 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)
(1200 V: 80 A, 100 A, 125 A, 160 A)

Type 3KD....-PE.00 (only Basic-Switch):

AC-20A (1000 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 500 A)
AC-21A (400 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 500 A)
(500 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(690 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(1000 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
AC-22A (400 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 500 A)
(500 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(690 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(1000 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
AC-23A (400 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(500 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(690 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
DC-20A (1000 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 500 A)
DC-21A (220 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(440 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
DC-21B (500 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(750 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(1000 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
DC-22A (220 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(440 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
DC-23A (220 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(440 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
Type 3KC0...-0PE00-0AA0:
AC-21A (400 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(500 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)

Fortsetzung siehe Blatt 7 /
continued on page 7

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-12-10

Datum / *Date*

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

(690 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
AC-22A (400 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(500 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(690 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
AC-23A (400 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(500 V: 200 A, 250 A, 315 A, 350 A)
(690 V: 200 A, 250 A, 315 A, 315 A)
Type 3KD....-PE.00 (only DC-Switch):
DC-21B (600 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(800 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(1000 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)
(1200 V: 200 A, 250 A, 315 A, 400 A)

Type 3KD....-QE.00 (only Basic-Switch):
AC-20A (1000 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
AC-21A (400 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(500 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(690 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(1000 V: 500 A, 630 A, 800 A)
AC-22A (400 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(500 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(690 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(1000 V: 500 A, 630 A, 800 A)
AC-23A (400 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(500 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
(690 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
DC-20A (1000 V: 500 A, 630 A, 800 A, 1000 A)
DC-21A (220 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(440 V: 500 A, 630 A, 800 A)
DC-22A (220 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(440 V: 500 A, 630 A, 800 A)
DC-23A (220 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(440 V: 500 A, 630 A, 800 A)

Type 3KC0...-0QE00-0AA0:
AC-21A (400 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(500 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(690 V: 500 A, 630 A, 800 A)
AC-22A (400 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(500 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(690 V: 500 A, 630 A, 800 A)
AC-23A (400 V: 500 A, 630 A, 670 A)
(500 V: 500 A, 630 A)
(690 V: 500 A)

Type 3KD....-QE.00 (only DC-Switch):
DC-21B (600 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(800 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(1000 V: 500 A, 630 A, 800 A)
(1200 V: 500 A, 630 A, 800 A)

Type 3KD....-RE.00 (only Basic-Switch):
AC-20A (1000 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
AC-21A (400 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
(500 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)

Fortsetzung siehe Blatt 8 /
continued on page 8

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-12-10

Datum / *Date*

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

(690 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
(1000 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
AC-22A (400 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
(500 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
(690 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
(1000 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
AC-23A (400 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
(500 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
(690 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
DC-20A (1000 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A)
DC-21A (220 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(440 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
DC-21B (500 V: 1000 A, 1250 A)
(750 V: 1000 A, 1250 A)
(1000 V 1000 A, 1250 A)

Type 3KC0...-0RE00-0AA0:

AC-21A (400 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(500 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(690 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
AC-22A (400 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(500 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(690 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
AC-23A (400 V: 800 A)
(500 V: 800 A)
(690 V: 800 A)

Type 3KD....-RE.00 (only DC-Switch):

DC-21A (600 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(800 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(1000 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)
(1200 V: 1000 A, 1250 A, 1600 A)

Fortsetzung siehe Blatt 9 /
continued on page 9

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*
40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2019-12-10

Datum / *Date*
2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

Polzahl
Number of poles 3, 4, 5, 6

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit *I_{cw}*
Rated short-time withstand current I_{cw}
see Appendix 201 dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
see Appendix 202 dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
see Appendix 203 dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
see Appendix 204 dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
see Appendix 205 dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
see Appendix 206 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2ME..-.....
see Appendix 207 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2NE..-.....
see Appendix 208 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0PE..-.....
see Appendix 209 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0QE..-.....
see Appendix 210 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0RE..-.....

Bemessungskurzschluss-
Einschaltvermögen
Rated short-circuit making capacity I_{cm}
see Appendix 201 dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
see Appendix 202 dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
see Appendix 203 dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
see Appendix 204 dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
see Appendix 205 dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
see Appendix 206 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2ME..-.....
see Appendix 207 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2NE..-.....
see Appendix 208 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0PE..-.....
see Appendix 209 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0QE..-.....
see Appendix 210 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0RE..-.....

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Rated conditional short-circuit current
see Appendix 201 dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
see Appendix 202 dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
see Appendix 203 dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
see Appendix 204 dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
see Appendix 205 dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
see Appendix 206 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2ME..-.....
see Appendix 207 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2NE..-.....
see Appendix 208 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0PE..-.....
see Appendix 209 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0QE..-.....
see Appendix 210 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0RE..-.....

Fortsetzung siehe Blatt 10 /
continued on page 10

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.* 40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH
letzte Änderung / *updated* 2019-12-10
Datum / *Date* 2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) see Appendix 201 dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
Kind of short circuit protective device see Appendix 202 dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
see Appendix 203 dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
see Appendix 204 dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
see Appendix 205 dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
see Appendix 206 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-2ME...-....
see Appendix 207 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-2NE...-....
see Appendix 208 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-0PE...-....
see Appendix 209 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-0QE...-....
see Appendix 210 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-0RE...-....

Stromart a.c. / d.c.
Kind of current

Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V (Type 3KC... and Basic-Switch of type 3KD...)
Rated insulation voltage (Ui) 1250 V (DC-Switch of type 3KD...)

Bemessungsstoßspann. Festigkeit (Uimp) 8 kV (Types 3KD...ME.00; 3KD...NE.00;
Rated impuls withstand voltage (Uimp) 3KC0...-2ME00-0AA0; 3KC0...-2NE00-0AA0)
12 kV (Types 3KD...PE.00; 3KD...QE.00; 3KD...RE.00;
3KC0...-0PE00-0AA0; 3KC0...-

Bemessungsbetriebsart Dauerbetrieb
Rated duty *Uninterrupted duty*

Anschlussart Schraubanschlüsse aus Kupfer für den Anschluss von
Type of termination Kupferleitern
Screw terminals made of copper for the connection of copper conductors

Umgebungstemperatur -5 ... +40 °C
Ambient temperature

Zubehör Overview of accessories (e.g. terminal shrouds,
Accessories bridging bars, handles, etc.):
Appendix 101 dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
Appendix 101A dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
Appendix 102 dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
Appendix 102A dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
Appendix 103 dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
Appendix 103A dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
Appendix 104 dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
Appendix 104A dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
Appendix 105 dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
Appendix 105A dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
Appendix 106 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-2ME...-....
Appendix 106A dated 2019-12-10 for type 3KC0...-2ME...-....
Appendix 107 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-2NE...-....
Appendix 107A dated 2019-12-10 for type 3KC0...-2NE...-....
Appendix 108 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-0PE...-....
Appendix 108A dated 2019-12-10 for type 3KC0...-0PE...-....
Appendix 109 dated 2019-12-10 for type 3KC0...-0QE...-....

Fortsetzung siehe Blatt 11 /
continued on page 11

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / *File ref.*

40017-4402-0182 / 263087 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-12-10

Datum / *Date*

2013-09-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038508.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038508.

Appendix 109A dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0QE...
Appendix 110 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0RE...
Appendix 110A dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0RE...-

Weitere Angaben
Further information

Nomenclature Breakdown

Appendix 101 dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
Appendix 101A dated 2019-12-10 for type 3KD.....ME...
Appendix 102 dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
Appendix 102A dated 2019-12-10 for type 3KD.....NE...
Appendix 103 dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
Appendix 103A dated 2019-12-10 for type 3KD.....PE...
Appendix 104 dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
Appendix 104A dated 2019-12-10 for type 3KD.....QE...
Appendix 105 dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
Appendix 105A dated 2019-12-10 for type 3KD.....RE...
Appendix 106 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2ME...-...
Appendix 106A dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2ME...-...
Appendix 107 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2NE...-...
Appendix 107A dated 2019-12-10 for type 3KC0..-2NE...-...
Appendix 108 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0PE...-...
Appendix 108A dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0PE...-...
Appendix 109 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0QE...-...
Appendix 109A dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0QE...-...
Appendix 110 dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0RE...-...
Appendix 110A dated 2019-12-10 for type 3KC0..-0RE...-...-

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3